



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/412119/09.12.2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 1100/28.11.2022 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Χήτα, αναφορικά με το θέμα της ενεργειακής επάρκειας στον Αλμυρό Βόλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Τους τελευταίους δύο μήνες πραγματοποιήθηκαν σε όλο το εύρος του Δήμου Αλμυρού πέντε (5) προγραμματισμένες διακοπές για εργασίες στο δίκτυο οι οποίες ανακοινώθηκαν τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. Οι τρεις (3) εξ' αυτών, αφορούσαν σε εργασίες για τη σύνδεση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών ΑΠΕ στο Δίκτυο, ενώ οι άλλες δύο (2) αφορούσαν έργα ενίσχυσης - βελτίωσης αυτού.
2. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα προκλήθηκαν τρεις (3) βλάβες στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκ των οποίων η μία προέκυψε από επέμβαση τρίτου. Ο μέσος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών αυτών ανήλθε σε περίπου 1,5 ώρα. Για τα παραπάνω συμβάντα και εξαιτίας της φύσης αυτών, δεν ήταν εφικτή η προηγούμενη ενημέρωση των καταναλωτών, καταβλήθηκε όμως κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης του χρόνου αποκατάστασης.
3. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω οι διακοπές της ηλεκτροδότησης δεν σχετίζονται με περικοπές ενεργειακής κατανάλωσης. Αντίθετα, τόσο οι συνδέσεις των νέων Φωτοβολταϊκών Σταθμών, όσο και οι ενισχύσεις - βελτιώσεις πραγματοποιούνται με γνώμονα τη



θωράκιση του Δικτύου ηλεκτροδότησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Με εκτίμηση



Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση: -ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων